

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю  
в Ипатовском районе**

Государственному бюджетному профессиональному  
образовательному учреждению «Светлоградскому  
педагогическому колледжу»  
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 285

**Предписание № 487 - 12р  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований**

г. Светлоград  
(место выдачи)

«29» ноября 2019г.

Ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления  
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Шпегун Татьяна Анатольевна  
(Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки, в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградского педагогического колледжа» (вид. форма проверки) наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) индивидуального предпринимателя,

адрес: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кузнечная, 285 место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства индивидуального предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: 1022600937732 Межрайонной инспекцией ФНС №11 по Ставропольскому краю иные сведения о лице, которому выдается предписание, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина.

выявлены нарушения санитарного законодательства: Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования),

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предписываю:**

1. Подходы к зданию в пределах участка: дорожки от учебного корпуса к мастерским, к мусорным контейнерам, участок между зданиями общежития и учебного корпуса заасфальтировать или оборудовать другим твердым покрытием, в соответствии с требованиями п. 2.1.14. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

2. Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом у торцевой стены возле стола преподавателя, в соответствии с требованиями п.2.2.1.3, п. 2.2.3.14. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

3. Лакокрасочный цех, находящийся в здании мастерских, являющийся источником газо-выделений, оборудовать местной вытяжной вентиляцией, в соответствии с требованиями п.2.2.3.17. СанПиН 2.4.3.1186-03.

4. При отдельно стоящем здании мастерских предусмотреть устройства для питьевого водоснабжения, организовать питьевой режим обучаемых, в соответствии с требованиями п. 2.2.3.19, п. 2.5.2.1 СанПиН 2.4.3.1186-03.

5. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах иностранного языка №20, информатики №10 следующей норме: на рабочих столах - 300 – 500 лк, в соответствии с требованиями п.2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03.

6. ГБНУО СПК не укомплектован кадрами врачей и средних медицинских работников в соответствии с действующими в области здравоохранения нормативами, в соответствии с требованиями п. 2.8.1. СанПиН 2.4.3.1186-03.

7. Обеспечить соблюдение нормируемой площади 4,5 кв. м. на одно рабочее место пользователя ПЭВМ с видеодисплейным терминалом на базе жидкокристаллических экранов в кабинетах информатики №19 и №13, в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

8. В конструкции используемых одноместных столов для работы с ПЭВМ в кабинетах информатики № 19, №13, №10 предусмотреть две отдельные поверхности: одну горизонтальную для размещения ПЭВМ, и вторую для клавиатуры, в соответствии с требованиями п.11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

9. Обеспечить централизованным горячим водоснабжением помещение кухни, умывальных, в соответствии с требованиями п. 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

10. Обеспечить соответствие количества тумбочек в жилой комнате №20 1-го блока числу проживающих, в соответствии с требованиями п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11.

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

*В срок до «08» февраля 2021г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения предписания.*

*Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.*

*Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.*

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
(должность должностного лица)  
Управления Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю в Ипатовском районе  
(руководитель группы)

*Т.А. Шпегун*

подпись

Т.А. Шпегун  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 487 -12р от 29 ноября 2019г. получил «29» ноября 2019г.

Подпись представителя ✓

*В.Н. Черниговский*

(Черниговский В.Н.)  
(Ф.И.О.)